


UMAGA:

Instalację odgromową mocować
co 1m do wsporników klejonych

BDE Grzegorz Marka - Biuro Doradztwa i Ekspertyz		
44-210 Rybnik, ul. Ślota 20F tel./fax (32)250395 / (32)4250312		
INWESTOR:	Województwo Śląskie, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	
LOKALIZACJA	INFORMACJI PRAIE, REGIONALNY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	
INWEST.CJL:	INFORMACJI PEDAGOGICZNEJ "WOM" ul. Parkowa 4a, 44-200 Rybnik	
TEMA:	44-200 Rybnik, ul. Parkowa 4a, woj. śląskie	
DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI ODGRZEWOWEJ W BUDYNKU REGIONALNEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I INFORMACJI PEDAGOGICZNEJ "WOM"		
PROJEKOWAŁ:	mgr inż. Piotr Reczyński	STR.6/101/
OPRACOWAŁ:	inż. Antoni Szatka	PWB/E/15
		686/93
NAMNA RYSUNKU:	RZUT DACHU - instalacja odgrzewowa	DATA: 07.2016
		SKALA: 1:50
		NR RYS.: E-01